



Certificat

Certificate

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Reconduction – N° NF: CMSI 130 A0 du 17/11/2023

Renewal - N°NF: CMSI 130 A0 from 17/11/2023

Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

FINSECUR

62, rue Ernest Renan - 92000 Nanterre - France

Première admission / First admission: 06/12/2018

**Sites de production / Production sites: Poissy (France)
Hebei Province (Chine)**

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF Système de sécurité incendie (NF-SSI) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Fire safety system (NF-SSI) reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF Fire safety system reference document.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Conforme à l'intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes citées en annexe, y compris les éventuelles options déclarées
- Cœur d'un système certifié NF-SSI, associable aux constituants de ce même système
- Raccordement possible de matériels déportés
- Matériel central en réseau
- Type de fonction d'évacuation et nombre de zones d'évacuation (ZA)
- Nombre de fonctions de mise en sécurité
- Type de télécommande et nombre de lignes de télécommande
- Type et nombre de voies de transmission
- Autonomie
- Nombre de lignes de Déclencheurs manuels (si type B)
- Fonctions optionnels avec exigences CMSI

Main certified characteristics:

- Complies with all articles, applicable to the product under consideration, with the standards listed in the appendix, including any declared options
- Heart of a NF-SSI certified system, compatible with the constituents of this same system
- Possible connection of remote equipment
- Central equipment in network
- Type of evacuation function and number of evacuation zones (ZA)
- Number of safety function
- Type of remote control and number of remote control lines
- Type and number of transmission path
- Autonomy
- Number of Manual call points lines (if type B)
- Optional function with requirements CMSI

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. *This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF Fire safety system reference document.



Julien NIZRI

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
CERTI F 1332.6 07/2020



Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de Reconduction – N° NF: CMSI 130 A0 du 17/11/2023
Appendix of the decision of Renewal - N°NF: CMSI 130 A0 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

FINSECUR

62, rue Ernest Renan - 92000 Nanterre - France

Référence commerciale / Product name	OCEAN-A CMSI
Désignation / Designation	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie Fire Safety Centralizing Equipment
Marque commerciale / Trademark	FINSECUR
Normes / Standards	NF S61-934:1991, NF S61-935:1990, NF S61-936:2013
Type / Type	A
Matériel déporté / Remote equipment	AC1: OCEAN-A4CMSI-AVEUGLE, OCEAN-A8CMSI-AVEUGLE, OCEAN-A4BUS-CMSI, OCEAN-A8BUS-CMSI, OCEAN-A4CMSI-AVEUGLE-NOPOWER, OCEAN-A8CMSI-AVEUGLE-NOPOWER, OCEAN-A4BUS-CMSI-NOPOWER, OCEAN-A8BUS-CMSI-NOPOWER, BAIE-OCEAN-A-CMSI-AVEUGLE, MEAE, AC2:MDA4,MDA4RL, MDLO, MDLO-NANO
Nombre de zone et type de fonction d'évacuation / Number of zone and type of evacuation function	64 (UGA1) / 64 (UGA IGH) 64 (UGA1) / 64 (UGA IGH)
Nombre de fonction de mise en sécurité / Number of safety function	256 256
Nombre et type de lignes télécommande / Number and type of remote control lines	1024 (Rupture ou Emission) 1024 (Breaking or Emitting)
Nombre et type de voies de transmission / Number and type of transmission path	128 (Ouvert) / 4 (Rebouclé) 128 (Open) / 4 (Loop)
Nombre de lignes de DM (si type B) / Number of MCP lignes (if type B)	Non applicable Not applicable
Fonction(s) optionnelle(s) avec exigences CMSI / Optional function with requirements CMSI	▪ Gestion de DAS Communs ▪ Gestion de DAS auto-commandés ▪ Inhibition automatisme SDI ▪ Blocage de l'automatisme SDI (Option 1 : Mise en sécurité automatique / Option 2 : Mise en sécurité automatique ou manuelle) ▪ Mise à l'arrêt ventilateur de désenfumage (« arrêt pompier ») ▪ Commandes déportées dans le même local que le matériel central ▪ Managing shared DAS ▪ Managing self-controlled DAS ▪ SDI process control inhibition ▪ Blocking of SDI automatic process control (Option 1: Automatic safety protocol / Option 2: Automatic or manual safety protocol) ▪ Shutdown of the smoke extraction (« fireman shutdown ») ▪ Remote controls in the same room as the central equipment
Matériel central en réseau / Central equipment in network	Oui (32) Yes (32)



Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de Reconduction – N° NF: CMSI 130 A0 du 17/11/2023
Appendix of the decision of Renewal - N°NF: CMSI 130 A0 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

FINSECUR

62, rue Ernest Renan - 92000 Nanterre - France

Référence commerciale / Product name	OCEAN-A CMSI
Autonomie / Autonomy	12 heures minimum 12 hours minimum
Divers / Miscellaneous	Références selon version et enveloppe : OCEAN-A4CMSI, OCEAN-A8CMSI, OCEAN-A4CMSI-NOPOWER, OCEAN-A8CMSI-NOPOWER, BAIE-OCEAN-A-CMSI Note: les versions "NOPOWER" n'ont pas d'alimentation intégré / Names according to version and enclosure: OCEAN-A4CMSI, OCEAN-A8CMSI, OCEAN-A4CMSI-NOPOWER, OCEAN- A8CMSI-NOPOWER, BAIE-OCEAN-A-CMSI Note: "NOPOWER" versions have no integrated power supply

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.