

LCIE N° : Sa-Me 16091 / 773780

Titulaire :
License Holder:FINSECUR
62, rue Ernest Renan;
92000 NANTERRE
FranceSite de fabrication :
Factory:

2087BA

28563

Produit :
Product:Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency
EvacuationMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

FINSECUR

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

SONORA II BAAS SA ME

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2014

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°13010631-773781 - Version 01 ;

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License SaMe 16091 / 779054 du/of 29/06/2022 : Ajout,
modification et suppression de composants, et modification de la référence

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 29/08/2022

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license
Sa-Me 16091 / 773780

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAAS Sa-Me
Tension assignée / Rated voltage	230V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	72 h
Durée alarme générale / undefined	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	NiMH - 4 x 1,2 / 2000 mAh - ENERGIZER Recharge Power Plus NiMH - 4 x 1,2 / 2100 mAh - Varta Rechargeable ACCU