



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : Pr 09031 / 815269**

Titulaire : <i>License Holder:</i>	FINSECUR 62, rue Ernest Renan; 92000 NANTERRE France
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	2087BA  28563  29776
Produit : <i>Product:</i>	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation <i>Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	FINSECUR
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	CELTIC-BAAS PR4
Caractéristiques principales : <i>Main characteristics:</i>	Voir Annexe / <i>See Annex</i>
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	/
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 48-150:2022
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	TR n° 27838597-815160 Version 01
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	La licence / <i>License</i> Pr 09031 / 797328 du/of 19/03/2024. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 17/11/2025

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**Pr 09031 / 815269**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAAS Pr 4 boucles
Tension assignée / Rated voltage	230 V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 2 x 8,4 V / 170 mAh - Europa R22/PP3 Ni-MH 2 x 9 V / 280 mAh - Europa R22/PP3 Ni-MH 2 x 9V / 175mAh - Energizer NH22N - 6HR61