

LCIE N° : SaMe 16094 / 805970

Titulaire :

License Holder:

FINSECUR

62, rue Ernest Renan
92000 NANTERRE
FRANCE

Site de fabrication :

Factory:

2087BA

28563

29776

Produit :

Product:

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

FINSECUR

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

SONORA II BAASL SA ME

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :

Relevant documents:

TR N°24040196-805971 version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):


La licence / *License* SaMe 16094 / 797330 du/of 19/03/2024 ; Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / *Update further to the evolution of the standard(s), Modification technique / Technical modification*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 16/09/2025

Date de fin de validité / *Expiry date:*


LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
Responsable Certification/Certification Officer
33 avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY AUX ROSES

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license SaMe 16094 / 805970

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	BAASL SA ME
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP42
Degré IK / IK degree	IK07
Autonomie / Autonomy	72 h
Durée alarme générale / Alarm general time	≥ 5 min
Classe sonore / Sound class	B
Signal lumineux / Lighting signal	S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	NiMH - 4 x 1,2 / 2000 mAh - ENERGIZER Recharge Power Plus NiMH - 4 x 1,2 / 2100 mAh - Varta Rechargeable ACCU