

Description et mise en service du tableau de désenfumage réf: EGEE II

Code article: FINSEC_EGE1

BUT

Savoir mettre en service et dépanner une installation de désenfumage pilotée par un tableau de désenfumage réf: EGEE II

PUBLIC VISÉ

Cette formation s'adresse à des spécialistes en courant faible désireux d'apprendre à mettre en service un système de désenfumage naturel en habitation collective de type 3ème famille b. (Piloté par un tableau de désenfumage réf : EGEE II).

PRÉ REQUIS DES STAGIAIRES

Notions de base en électricité (règles de l'art en installation, loi d'Ohm, utilisation d'un multimètre...)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Tableau EGEE II de démonstration (manipulation du produit) ;
- présentation (powerpoint) ;
- exercices de raccordement ;
- exercices de dépannage.

DURÉE (MINIMALE)

1 journée (7h30) (durée devant être ajustée après entretien)

EFFECTIF

7 personnes max

DESCRIPTION DU MODULE

- Étude du domaine d'application du tableau EGEEII (cadre normatif, règles de pose, systèmes connexes...);
- compréhension et dépannage de lignes de détection collectives ;
- étude du mode de fonctionnement des lignes de télécommande des DAS (Volets Coupe Feu) ;
- exploitation du tableau EGEE II ;
- paramétrage du tableau EGEE II ;
- questions/réponses ;
- QCM.

